

BIBLIOTECA ISLAS FILIPINAS



Fachada biblioteca

- Dirección:** Calle Nuestra Señora del Villar, 6
28017 Madrid (Madrid)
- Teléfono:** 914 036 322
- E-mail:** bpislasfilipinas@madrid.es
- Web:** www.madrid.es/bibliotecaspublicas



Información General

La biblioteca está en el barrio de Las Ventas de Madrid. Puedes llegar en autobús o en metro. La biblioteca es un edificio moderno de color naranja y de cristal.

La biblioteca tiene 2 plantas. En la planta baja está la zona de atención al público, los cuartos de baño, la sala infantil y préstamo de adultos. En la planta superior está la sala de lectura, la sala de lectura de prensa y el servicio de internet para usuarios. Hay ascensor y escaleras para los itinerarios entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- El personal de atención al público conoce la Lengua de Signos Española (LSE): No.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- La biblioteca no tiene bucles personales de inducción magnética para que las personas sordas participen en las actividades.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- La puerta de entrada a la biblioteca es la puerta principal del edificio. Tiene un cartel con la palabra “Biblioteca”.
- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja y tiene un cartel con la palabra “Información”.
- Es fácil recorrer la biblioteca. Hay carteles y señales para orientarte.
- Es fácil distinguir las puertas de las salas. Tienen carteles con los nombres de las salas.
- Está prohibido entrar en las puertas que tienen la señal de prohibido.
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- La biblioteca no tiene libros en lectura fácil.
- Hay un plano sencillo de la biblioteca y un folleto en lectura fácil sobre las normas y cómo utilizar la biblioteca.
- Hay cuartos de baño en las 2 plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,10 m.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 93 cm.
- La rampa es practicable, tiene 1 tramo de 15 m de longitud, con una inclinación del 10%. Su ancho libre de paso es de 1,20 m y dispone de barandilla de protección en un lado prolongado en los extremos. El pavimento es antideslizante.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: Sí, carteles.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 93 cm.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: entre puertas contiguas.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,09 m y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: Sí. Altura del mostrador NO adaptado: 1,11 m. Altura del mostrador adaptado: 73 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Las salas de lectura están distribuidas en las plantas baja y 1. Acceso: sin desniveles.

Características de la sala de lectura

- Acceso : puerta abatible hacia fuera y con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 72 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 65 cm, 30 cm y 80 cm.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,78 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 19 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 74 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 70 cm, 30 cm y 80 cm.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta 1. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sin señalizar. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.

Cabina independiente para ambos sexos

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 88 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: Con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura de los accesorios: máx. 1,13 m y mín. 96 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 1,20 m, lateral izquierdo 29 cm y frontal 1,20 m.
- Altura del asiento: 49 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 88 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima y mínima: abatible a 79 cm y 64 cm.

- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: fija a 80 cm.
- Separación entre barras: 77 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles y por medio de ascensores.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
- Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
- Elementos voladizos: No.
- Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: No.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: visuales.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: Sí.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: Sí.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera el edificio	Plantas que comunica: baja a 1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 15 cm. Fondo de huella: 32 cm. Tipo de contrahuella: con tabica. Con bocel: Sí. Huella de pavimento antideslizante: Sí. Señalización borde de escalones: No. Zócalo de protección lateral: Sí, en un lado. Los pasamanos son dobles: No. Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja y 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,05 m y 1,23 m. Altura de la botonera interior: superior 1,12 m, inferior 1,05 m. Altura del pasamanos: 92 cm. Espejo frente a la puerta: Sí. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Señales sonoras: No. Botonera interior: con textos en altorrelieve. Señales visuales: en interior de cabina. Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. Productos de apoyo disponibles: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> Rótulos de mismo formato: No. Altura de los rótulos: superior 1,90 m e inferior 1,70 m. Tamaño de letra: mínimo 1 cm y máximo 5 cm. Textos e iconos de color contrastado: Sí. Información en braille o en altorrelieve: No. Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Rampa de acceso a la biblioteca



Mostrador de atención



Zona de biblioteca infantil



Aseo común adaptado