

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DÁMASO ALONSO



Acceso biblioteca

-  **Dirección:** Calle Manuel Ferrero, 1
28036 Madrid (Madrid)
-  **Teléfono:** 913 503 150
- E-mail:** bpdamasoalonso@madrid.es
-  **Web:** www.madrid.es/bibliotecaspublicas



Información General

La biblioteca está en el barrio de Castilla de Madrid. Puedes llegar en metro o en autobús. La biblioteca está en un edificio moderno de ladrillo.

La biblioteca tiene 2 plantas; en la planta 1 se sitúa la zona de atención al público, los cuartos de baño adaptados para personas con discapacidad y la biblioteca infantil, y en la planta -1 (semisótano) está la biblioteca de adultos y la sala multimedia de música o películas.

Atención al público y otra información de interés

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.

- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética.
- No hay clubes de lectura u otras actividades de grupo adaptadas.
- Es fácil encontrar los servicios de la biblioteca, como la solicitud de carné y el préstamo de libros.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

Biblioteca

- La puerta de entrada a la biblioteca es la puerta principal del edificio. Tiene un cartel con la palabra "Biblioteca".
- Es fácil ver el mostrador de atención al público desde la entrada. Está en la planta baja y tiene un cartel con las palabras "Información y préstamo".
- Es difícil recorrer la biblioteca. Faltan carteles y señales para orientarte, pero las salas tienen carteles con sus nombres.
- Es fácil distinguir las puertas de las salas. Tienen carteles de color con los nombres de las salas.
- Está prohibido entrar en las puertas que tienen la señal de prohibido y la palabra "Prohibido".
- Es fácil manejar el sistema para encontrar los libros, tanto en papel como en ordenador.
- Cada libro tiene un código. Para encontrar un libro, anota el código del catálogo y búscalo en las estanterías.
- Los libros están ordenados por un sistema de números y colores.
- Pide ayuda a las personas de atención al público para buscar información en las estanterías o en el ordenador.
- En las salas de lectura hay sillas y mesas. También hay salas separadas con bancos y sillones para descansar.
- La biblioteca tiene libros en lectura fácil.
- No hay un plano sencillo de la biblioteca. Tampoco hay un folleto en lectura fácil sobre las normas y cómo utilizar la biblioteca.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver.
- Hay cuartos de baño en las 2 plantas. Los cuartos de baño tienen en las entradas un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra "Servicios".

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede a la biblioteca es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.
- La entrada principal es con escalón rebajado.
- El escalón rebajado tiene una altura de 13 cm y un desnivel del 15 %.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son de vidrio, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 92 cm. Están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.

- Antes o después de la puerta hay un felpudo: entre puertas contiguas.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es con rampa.
- Existe una rampa accesible que comunica la entrada con la zona de atención al público, tiene 2 tramos de 2 m y 10 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 10% y 10%. Su ancho libre de paso es de 1,02 m y dispone de un doble pasamanos a cada lado. El pavimento es antideslizante.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 94 cm y 2,50 m. El pavimento es homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.



Accesibilidad Física

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- La biblioteca cuenta con 4 salas, 1 sala infantil y 3 salas de adultos de similares características.
- Las salas de lectura están distribuidas en las plantas baja y -1. Acceso: sin desniveles.

Características de la sala infantil

- Acceso : puerta abatible hacia dentro y con un ancho libre de paso de 86 cm.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 67 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 64 cm, 30 cm y 62 cm.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,23 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 18 cm.

Características de las salas de adultos

- Acceso : puerta abatible hacia fuera de doble hoja y con un ancho libre de paso de 1,35 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- Ancho mín. del espacio de circulación: 1,20 m.
- Ancho medio de paso entre estanterías: 1 m.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.
- Tipo de sillas: sillas móviles sin reposabrazos.
- Altura de la mesa: 75 cm.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 72 cm, 30 cm y 1 m.
- Altura máx. de las baldas de las estanterías: 1,78 m.
- Altura mín. de las baldas de las estanterías: 18 cm.

Ordenadores de consulta bibliográfica

- Altura de la mesa del ordenador: 74 cm.
- Tipo de aproximación al ordenador con la silla de ruedas: frontal.
- Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 71 cm, 30 cm y 80 cm.
- Productos de apoyo disponibles para personas con dificultades de manipulación: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí.
- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 86 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 87 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: de presión.
- Altura libre bajo el lavabo: 69 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 96 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,25 m y mín. 1,25 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral derecho 26 cm, lateral izquierdo 1,20 m y frontal 1,02 m.
- Altura del asiento: 42 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: tirador a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 1 m.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 80 cm.
- Separación entre barras: 70 cm.



Accesibilidad Visual

Biblioteca

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de lectura sin desniveles y por medio de ascensores.

Características de la sala de lectura

- Puertas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: homogéneo, antideslizante y en buen estado.

- Iluminación homogénea y suficiente: Sí, homogénea.
 - Mesas de lectura con iluminación dirigida: No.
 - Elementos voladizos: No.
 - Material bibliográfico disponible para personas con discapacidad visual: No.
- Ordenadores de consulta bibliográfica**
- Productos de apoyo disponibles para personas con discapacidad visual: No.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: sonoras y visuales.
- El mostrador está equipado con bucle de inducción magnética: Sí.

Biblioteca

- Rótulos de señalización que indican la organización y ubicación del material bibliográfico: Sí.
- Folleto en el que se indica la distribución de las distintas estancias de la biblioteca: No.
- Información escrita sobre los procedimientos de préstamos en la biblioteca: Sí.
- Información escrita sobre las normas de conducta en la biblioteca: Sí, entre las dos puertas de acceso, están colocadas las hojas del Manual de Procedimiento, donde se mencionan los derechos y deberes de los usuarios, al igual que señalética colocada por toda la sala, prohibiendo el uso del teléfono móvil.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera el edificio	Plantas que comunica: baja a -1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: Interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 30 cm. • Tipo de contrahuella: con tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: Sí, con franja antideslizante. • Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados. • Los pasamanos son dobles: No. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: baja y -1.	Con rampa alternativa.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 1 m. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí.

			<ul style="list-style-type: none"> • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: con textos en altorrelieve. • Señales visuales: No.
Sala de informática / Sala de ordenadores	Planta -1.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 74 cm. • Altura bajo mesa: 71 cm. • Ancho bajo mesa: 80 cm. • Fondo bajo mesa: 30 cm. • Productos de apoyo disponibles: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 2,20 m e inferior 1,30 m. • Tamaño de letra: mínimo 2 cm y máximo 5 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: No.

 **FOTOS**



Rampa interior



Mostrador de atención



Zona de biblioteca infantil



Aseo común adaptado