



LEYENDA COMPARTIMENTACIÓN Y LOCALES DE RIESGO ESPECIAL		
COMPARTIMENTACIÓN	CUADRO LOCALES DE RIESGO ESPECIAL	LOCALES A DESCONTAR DE LA SUPERFICIE DEL SECTOR DE INCENDIOS
<div><div></div><div></div></div> <div>1. LÍMITE DE SECTOR 2. USO APARCAMIENTO PLANTA BAJA RASANTE RESISTENCIA EI120</div>	<div><div>1. LRE-S1-01 2. EI 90 3. SIEMPRE</div><div>1. LRE-S1-02 2. EI 90 3. SIEMPRE</div><div>1. LRE-S1-03 2. EI 90 3. SIEMPRE</div><div>1. LRE-S1-04 2. EI 90 3. SIEMPRE</div><div>1. LRE-S1-05 2. EI 90 3. SIEMPRE</div><div>1. LRE-S1-06 2. EI 90 3. SIEMPRE</div></div> <div>1. NOMBRE DEL LOCAL DE RIESGO ESPECIAL 2. ESTABILIDAD Y RESISTENCIA AL FUEGO (REI) EXIGIDAS 3. CONDICIÓN DE CLASIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO</div>	<div><div></div><div></div></div> <div>PUERTA SENCILLA CON RESISTENCIA AL FUEGO (EI)X(CS) PUERTA DOBLE CON RESISTENCIA AL FUEGO (EI)X(CS)</div> <div><div>V.I.</div><div>E.N.P.</div><div>E.P.</div><div>E.E.P.</div><div>E.E.</div></div> <div>VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA PARA VENTILADOR EI120 ESCALERA NO PROTEGIDA ESCALERA PROTEGIDA PARA VENTILADOR EI120 ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA PARA VENTILADOR EI120 ESCALERA EXTERIOR</div>
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO</div>	<div>LRE-S1-01 - CUARTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA 1 LRE-S1-02 - CUARTO DE CONTROL ELECTRIFICACIÓN LRE-S1-03 - CUARTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA 2 LRE-S1-04 - CUARTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA 3 LRE-S1-05 - CUARTO DE COMUNICACIONES LRE-S1-06 - ALMACÉN DE RESIDUOS</div>	